

КОНСУЛТАЦИИ по ЗАДАНИЕ

ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОВОС
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯТЪРЕН ПАРК „ЛОЗЕНЕЦ" ВКЛЮЧВАЩ ДО 80 БРОЯ
ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ И СЪПЪТСТВАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
КЪМ ТЯХ - ФУНДАМЕНТИ, КРАНОВИ ПЛОЩАДКИ, ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП,
ПОДЗЕМНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И ПОДСТАНЦИЯ/И, В ЗЕМЛИЩАТА НА С.
ЛОЗЕНЕЦ, С. СЕВЕРЦИ, С. КРУШАРИ, С. ЗАГОРЦИ, С. ЗЕМЕНЦИ, С. БИСТРЕЦ, С.
ПОЛКОВНИК ДЯКОВО, ОБЩИНА КРУШАРИ, КОЕТО Е СВЪРЗАНО С
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН
ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ) ЗА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ, В КОИТО СЕ ПРЕДВИЖДА
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИП, С ЦЕЛ ОТРЕЖДАНЕТО ИМ ЗА „ПСД – ОБЕКТ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ”



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕЕ Лозенец” ЕООД

София, Декември 2024 г.

Справка

За проведени консултации и за мотивите за приети и неприетите бележки и препоръки По проект на задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец" включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД – Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”

1. Анализ на проведените консултации

- Списък на физическите и юридически лица, на които е изпратено писмо за консултации по инвестиционното предложение (**Приложение 1**)
- Списък на физическите и юридически лица, които са изразили становища по инвестиционното предложение (**Приложение 2**)
- Копия на изпратените писма за консултации (**Приложение 3**)
- Копия на получените становища (**Приложение 4**)

2. Мотиви за приети и неприети бележки и препоръки

Възложителят приема бележките и препоръките на специализираните ведомства и засегнатата общественост. Те ще бъдат включени към Заданието за обхват и съдържание на доклада за ОВОС на инвестиционното предложение и ще бъдат взети предвид при изготвянето на ОВОС.

Подпис и печат:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Списък на физическите и юридически лица, на които са изпратени писма за уведомяване и консултации по инвестиционното предложение

Компетентен орган:

1. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до РИОСВ – Варна, Вх. № 26-00-2581/A11/04.12.2023 г.

Други специализирани ведомства:

2. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Министерство на енергетиката, Вх. № Е-92-00-1275/04.12.2023 г.
3. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до РЗИ – Добрич, Вх. № 25-1860/04.12.2023 г.
4. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен, Вх. № ПУ-01-973/04.12.2023 г.
5. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Националния институт за недвижимо културно наследство, Вх. № 70 00-4369/04.12.2023 г.
6. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до РДПБЗН – Добрич, Вх. № 855000-1130/04.12.2023 г.
7. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Електроразпределение Север АД, Вх. № EDN/5733/04.12.2023 г.
8. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Вх. № 18-00-1206/04.12.2023 г.
9. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до „ЕКО“ ЕАД, Вх. № ECO-12847/04.12.2023 г.
10. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, Вх. № РД 12-05-1442/04.12.2023 г.

Засегната общественост:

11. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Община Крушари, вкл. главният архитект на общината, Вх. № РД-17-6518/04.12.2023 г.
12. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с.Лозенец, получена обратна разписка на 20.12.2023 г.
13. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с. Северци, Вх. № РД 06-003/12.12.2023 г.
14. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с. Загорци, получена обратна разписка на 05.01.2024 г.
15. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с. Земенци, Вх. № РД-17-6519/04.12.2023 г.
16. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с. Бистрец, получена обратна разписка на 21.12.2023 г.
17. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Кметство с. Полковник Дяково, Вх. № РД-06-142/04.12.2023 г.
18. Уведомително писмо за инвестиционното предложение до Българско Дружество За Защита На Птиците, Вх. № 59/04.12.2023 г.

Списък на физическите и юридически лица, които са изразили становище по
инвестиционното предложение

1. Регионална инспекция по околна среда и води – Варна, Изх. № 26-00-2581/A13/25.03.2024 г.
2. Регионална здравна инспекция – Добрич, Вх. №
3. Басейнова дирекция „Дунавски район“, Изх. № ПУ-01-973 (1)/05.01.2024 г.
4. Национален институт за недвижимо културно наследство, Изх. № 7000-4369/22.12.2023 г.
5. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, Рег. № 855000-1148/12.12.2023 г.
6. Електроразпределение Север АД, Изх. № EDN-5733#1/12.12.2023 г.
7. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Рег. № 18-00-1206/04.12.2023 г.
8. „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Изх. № ЦУ-ЕСО-12847#1/7.12.2023 г.
9. Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, Изх. № РД-12-05-1442-1/06.12.2023 г.

КОПИЯ
на изпратените писма
от списъка в Приложение 1

КОПИЯ
на получените становища
от списъка в Приложение 2

2. Мотиви за приети и неприети бележки и препоръки
Мотивите са приложени в Таблица 2.1.

Таблица 2.1. Мотиви за приети и неприети бележки и препоръки

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
1.	Регионална инспекция по околна среда и води – Варна, Изх. № 26-00-2581/A13/25.03.2024 г.	<p>Във връзка с представеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, кабелни трасета /подземни и/или въздушни/ и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД — Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, с възложител: "ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ" ЕООД, изразявам следното становище:</p> <p><i>I. По отношение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС:</i></p> <p>1. След преглед на представеното задание (154 стр.) се установи, че то е съобразено с изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ. бр. 25/2003 г., изм. и доп.).</p> <p>1.1. По точка 1. „Характеристика на инвестиционното предложение“: В заданието от стр. 8 до стр. 39 е направена характеристиката на инвестиционното предложение, която е с нужната степен на подробност за определяне на обхвата на оценката.</p> <p>В подточка 1.1 от заданието са описани необходимите площи за реализацията на ИП. Местоположението на вятърните турбини е представено на фигура 1.1-1. Направено е описание на трасетата за транспортен достъп, които са представени на фигура 1.1-2. В таблица (1.1-2) е представен списък на пътните участъци. Представена е информация за електропреносната мрежа, предвиждания за кабелните линии и комуникационната мрежа.</p> <p>В подточка 1.2 от заданието е направено описание на предвидените строителни дейности</p>	Прието	<p>Нормативно основание</p> <p>Отразено в Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>и техниката, която ще се използва за изграждане на вятърните турбини и необходимата инфраструктура. Има информация за дейностите и процесите в етапа на експлоатация, както и подробно описание на компонентите и параметрите на вятърните турбини.</p> <p>В подточка 1.3 „Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии в резултат на експлоатацията на ИП“ са описани отпадъците, които ще се генерират по време на строителството и експлоатацията на ИП. Посочени са емисиите в атмосферния въздух, които се очакват да се образуват в резултат на реализацията на ИП. Предвидено е по време на строителството да бъдат използвани мобилни химически тоалетни за работещите на обектите. Разгледани са вредните физични фактори, които могат да се проявят по време на строителството и експлоатацията на ИП, както и вероятното въздействие върху почвите.</p> <p>1.2. По точка 2. „Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение“ - в раздела са описани алтернативите, които ще бъдат разгледани в доклада за ОВОС, за реализация на инвестиционното предложение. В доклада за ОВОС следва всяка една от тях да бъде разгледана с необходимата аргументация, предимства, недостатъци и избор на най-екологосъобразната алтернативата.</p> <p>1.3. По точка 3. „Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно“ - в раздела са разгледани всички компоненти и фактори, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Закона за опазване на околната среда. В табличен вид е направена прогноза за въздействието през етапите на строителство и експлоатация.</p> <p>1.4. По точка 4. „Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС, в т.ч. в случаите по чл. 99б във връзка с чл. 109, ал. 4 ЗООС“ - в раздела са описани всички екологични фактори на които ИП може да повлияе и които ще бъдат разгледани в доклада за ОВОС.</p> <p>1.5. В точка 5. „Структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>включените в него точки“ е направено описание на съдържанието и включените в него точки. Предложената структура на доклада за ОВОС съответства на нормативните изисквания и е съобразена с нормата и съдържанието на чл. 96, ал. 1 от ЗООС на база всички компоненти и фактори на околната среда, които да бъдат анализирани в доклада за ОВОС.</p> <p>1.6. В точка 6. от заданието е направен списък на приложенията, които ще се представят към доклада.</p> <p>1.7. В точка 7. от заданието са разписани етапите и фазите за разработване на доклада за ОВОС. Не са посочени единствено срокове за разработване на доклада за ОВОС.</p> <p>1.8. В точка 8. „Други условия и изисквания“ - не са посочени такива.</p> <p>1.9. В точка 9. „Приложения“ - не са описани такива.</p> <p>2. Заключение по компоненти, фактори и направления:</p> <p>2.1. Атмосферен въздух - При разработването на доклада по ОВОС, по компонент „Атмосферен въздух“ да се спазят изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.</p> <p>2.2. Фактор „Шум“ - При разработването на доклада по ОВОС, по фактор „Шум“ да се спазят изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.</p> <p>2.3. Компонент „Почви“ - При разработването на ДОВОС възложителят да се съобрази с изискванията на нормативната уредба по отношение опазване и възстановяване на почвите и хумусния пласт, рекултивация на увредените терени след демонтажа на инженерните съоръжения. Да се спазят изискванията на Закон за опазване на почвите, Наредба № 26, Закона за опазването на земеделските земи и други нормативни актове. В случай на процедура по ОВОС, инвеститора следва да съблюдава изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закон за почвите, по отношение на мониторинга.</p> <p>2.4. Фактор „Опасни химични вещества“:</p> <p>2.4.1. В т. 1.2.1. „Описание на строителните дейности“ от заданието за обхват и съдържание на ДОВОС е посочено, че по време на строителния период на строителната</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>площадка ще е налична зареждаща цистерна, от която техниката ще бъде зареждана директно от зареждащ автомобил - цистерна, но липсва информация за вида, класификацията и максимално наличното количество гориво в цистерната.</p> <p>2.4.2. В т. 1.3.3. „Твърди отпадъци“ от заданието е посочена информация, че по време на експлоатацията, при поддръжка и ремонт на ветрогенераторите, се очаква отделянето на опасни отпадъци, както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> • синтетични хидравлични масла (13 01 11*); • синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (13 02 06*); • синтетични изолационни и топлопредаващи масла (13 03 08*), включително и трансформаторно масло; • отработени спирачни течности (код 16 01 13*). <p>Горепосоченото предполага наличието и употребата на следните химични вещества и смеси: масла (синтетични моторни и смазочни, хидравлични, топлопредаващи, трансмисионни), охлаждащи течности, спирачни течности и други, но в заданието за обхват и съдържание на ДОВОС липсва информация за вида, класификацията и количествата на употребяваните химични вещества и смеси.</p> <p>Предвид гореизложеното считам, че е необходимо в ДОВОС да се представи подробна информация за вида, класификацията и количествата на химичните вещества и смеси, в т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към <i>Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.)</i> (включително отпадъци), които могат да бъдат налични на площадката по време на строителния период и по време на експлоатационния период, както и заключенията от извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от същия закон.</p> <p>За употребяваните химикали да се приложат информационни листове за безопасност (ИЛБ).</p> <p>1.3. Фактор „Отпадъци“ - В заданието на стр. 36, в т. 1.3.3., таблица 1.3.3-1 са посочени отпадъци с код 17 05 06, чийто произход не кореспондира с извършваната на обекта дейност,</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>респективно същите не биха могли да се образуват. Да се обърне внимание, че съгласно списъка по Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците отпадък с код 17 05 06 е драгажни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 и тяхното образуване предполага дейности по драгиране, а не дейност извършвана при оформянето на фундаментите по време на изграждане на вятърния парк. Драгажните маси се образуват при драгиране - вид хидротехническа дейност, представляваща изземване на земни маси от дъното на корабоплавателен канал или акватория посредством специализирана техника за засмукване. В информацията представена в заданието такава дейност не е упомената.</p> <p>В т. 1.3.3., част „Експлоатация“ на стр. 37 и 38 са описани отпадъци от подгрупа 20 01 (износени метални части - 20 01 40, износени пластмасови части - 20 01 39, които се явяват битови отпадъци и не се образуват от дейности по поддръжка (обслужване) на вятърни паркове. По отношение на описаните в т. 1.3.3., част „Експлоатация“ на стр. 38 отпадъци от използването на минерална вода за питейни нужди и избора на код 15 01 01, да се обърне внимание, че на територията на Република България минералната вода, не се предлага в хартиена или картонена опаковка, т. е. в резултат на използването на минерална вода за питейни нужди не би се образувал отпадък с код 15 01 01. За отпадъците от дървени и метални опаковки упоменати на стр. 36 в т. 1.3.3, не става ясно какъв е техния произход и от каква дейност на обекта се образуват.</p> <p>В т. 3.11. „Отпадъци“, в част 3.11.1 „Текущо състояние на битовите отпадъци“ на стр. 128, възложителят е посочил информация, която е противоречива. От една страна е посочен анализ на количеството събрани и депонирани отпадъци през последните две години, а количествените данни са представени за 2017, 2018 и 2019 г. На стр. 129, в част „Опасни отпадъци“ по отношение на информацията за извършените от общината рекултивации на нерегламентирани сметища да се обърне внимание, че рекултивация се извършва на нарушени терени, а не на нерегламентирани сметища. Нерегламентираните сметища следва да се ликвидират.</p> <p>В т. 3.11.2 „Прогноза за въздействие“ на стр. 130 в таблицата в „Прогнозно въздействие на</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>етап строителство“ не са посочени всички отпадъци, които ще се образуват, а именно тези с код 17 04 05 посочени в таблица 1.3.3-1 на стр. 36.</p> <p>В т. 3.11.2 „Прогноза за въздействие“ на стр. 130 в таблицата в „Прогнозно въздействие на етап експлоатация“ са посочени отпадъци с кодове, които предполагат произход от бита, а не от дейността на площадката.</p> <p>Информацията, която следва да се представи в заданието да бъде преработена и да включва коректни данни за вида на всички образувани от дейността на обекта отпадъци и начина на тяхното управление в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.</p> <p>2.6. Компонент „Води“ - При разработването на доклада да се разгледат потоците отпадъчните води генериращи се през периода на строителство от обслужващия персонал и през периода на експлоатация от санитарните помещения в подстанциите, като спазват изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.</p> <p>2.7. Направление „КПКЗ“ - Изграждането и въвеждането в експлоатация на ИП „Вятърна енергиен парк“ не попада в обхвата на Приложение № 4, към чл.117, ал.1 от ЗООС и за изграждането и въвеждането му в експлоатация не е необходимо да се провежда процедура по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ).</p> <p>2.8. Направление „Биологично разнообразие, Защитени територии и зони“ - В т. 3 от Заданието, „Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза на въздействието, в т.ч. кумулативно“, точка 3.9. „Биологично разнообразие и неговите елементи“ от заданието има описание на: Флора, растителност и местообитания и Фауна, направена е преценка за значимостта на въздействията и е оценено, че въздействието следва да бъде разгледано в ДОВОС, както и защитени зони от мрежата Натура 2000, въздействието върху които е оценено, че следва да бъде разгледано в ДОСВ.</p> <p>В т. 3.14 от заданието „Генетично модифицирани организми“, е направена преценка за значимостта на въздействията и е преценено, че не е необходимо ГМО да бъде обект на ДОВОС.</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>Следва да се има предвид, че в ДОСВ трябва да се разглеждат и оценят въздействията върху видовете растения и животни, които са предмет на опазване в ЗЗ, а в ДОВОС въздействията върху защитените видове растения и животни, които не са разгледани в ДОСВ и може да обитават района, при което ИП да окаже въздействие върху тях. Анализите в ДОВОС трябва да са направени по отделно върху всеки от видовете.</p> <p>II. По отношение на извършените консултации:</p> <p>Към представената от Вас документацията в РИОСВ-Варна не са приложени доказателства за извършени консултации със специализирани ведомства и засегнатата общественост, във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 3 от ЗООС.</p> <p>Няма приложена справка за извършените консултации, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС.</p> <p>Съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС “Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите по чл. 95, ал. 3 ЗООС”.</p> <p>Съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС - Възложителят провежда консултации с компетентните органи за вземане на решение по ОВОС или оправомощени от тях длъжностни лица с други специализирани ведомства и засегнатата общественост по отношение на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. специфичните особености на предлаганото строителство, дейности и технологии, степен на развитие на проектното решение и взаимовръзката му със съществуващи или други планирани строителство, дейности и технологии; 2. характеристиките на съществуващата околна среда и всички нейни компоненти; 3. значимостта на предполагаемите въздействия; 4. (доп. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 28.08.2019 г.) заданието за обхват и съдържание на ОВОС в т.ч. в случаите по чл. 94, ал. 1, т. 9; 5. границите на проучването във връзка с ОВОС; 6. алтернативите за инвестиционни предложения; 		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви										
		<p>7. засегнатата общественост - интереси и мнения;</p> <p>8. източниците на информация;</p> <p>9. методиките за прогнози и оценка на въздействието върху околната среда;</p> <p>10. мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда.</p> <p>В изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 5 от Наредбата за ОВОС - Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приети и неприети бележки и препоръки.</p> <p>Препоръчвам следната таблична форма за резултатите от извършените консултации: .</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Извършени консултации /община/кметство /контролен орган /ведомства /НПО и др. организации/</th><th>Описание на изразени становища/препоръки /бележки, др</th><th>Приети/ неприети</th><th>Мотиви</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>В направеното въведение на стр. 5 от заданието за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на ИП е посочено, че възложителят е определил следните специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост, с които да проведе консултации по чл. 95, ал. 3 от ЗООС и до които е изпратил настоящото задание с писма за консултации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Компетентен орган: РИОСВ-Варна; - Други специализирани ведомства: Министерство на Енергетиката, Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Добрич, Басейнова дирекция „Дунавски район“, Национален институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) към Министерство на културата, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) -Добрич , „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГВА), "ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД, Областна дирекция „Земеделие“ - Добрич; - Засегната общественост: Община Крушари, вкл. главният архитект на общината, 		Извършени консултации /община/кметство /контролен орган /ведомства /НПО и др. организации/	Описание на изразени становища/препоръки /бележки, др	Приети/ неприети	Мотиви							
	Извършени консултации /община/кметство /контролен орган /ведомства /НПО и др. организации/	Описание на изразени становища/препоръки /бележки, др	Приети/ неприети	Мотиви										

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>Кметство с. Лозенец, Кметство с. Северци, Кметство с. Загорци, Кметство с. Земенци, Кметство с. Бистрец, Кметство с. Полковник Дяково</p> <ul style="list-style-type: none"> - НПО: Българско дружество за защита на птиците <p>Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОВОС - Информацията получена при консултациите по чл. 9, се използва при изработване на заданието по ал. 1.</p> <p>III. Следващи стъпки, които възложителят следва да предприеме за процедурата по ОВОС:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. След коригиране на заданието за ОВОС, на хартиен и електронен носител, да се приложи към доклада за ОВОС при представянето му в РИОСВ - Варна, за оценка на качеството по чл. 13 от Наредбата за ОВОС. 2. Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС. 3. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Докладът за ОВОС следва да бъде съобразен и да съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. 4. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС, по образец съгласно Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от същата наредба и приложенията към него (Доклад за ОС, задание за обхват и нетехническо резюме) на хартиен и на електронен носител. 5. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, както и всички приложения съгласно проведените консултации. <p>За обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, съгласно чл. 136, т. 1 от Наредба № 14 на този етап трябва да са налице данни за обезпеченост с вятър и по</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НП О, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприет и	Мотиви
		<p>конкретно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на скоростта на вятъра по време и посока. - статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката. - статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на пропелера на генератора. - оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на пропелера - когато няма данни по горната точка <p>Да се представи изследване на шумовото натоварване, шумови карти и прогноза за стойностите на шума, излъчван в околната среда, вкл. и за кумулативно въздействие.</p> <p>Към документацията по процедурата следва да се представят копия от ПУП-ПЗ - обяснителна записка и схематична част.</p> <p>6. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ - Варна, да представите информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер от 1200 лв., определена в чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а“ във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г., изм. и доп.), преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF, при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-2581/2023 г.</p> <p><i>При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 4 от Наредбата за ОВОС.</i></p>		
2.	Регионална здравна инспекция – Добрич	<p>Във връзка с постъпило в РЗИ-Добрич Ваше писмо с вх. № 25-1860/04.12.2023 г. с приложена към него документация относно провеждане на консултация по изработено задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение “Изграждане на ветроенергиен парк „Лозенец“ и съпътстваща техническа инфраструктура“, включващ до 80 броя вятърни генератори и</p>	Прието	<p>Нормативно основание</p> <p>Отразено в Заданието за обхват</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>съпътстваща техническа инфраструктура, разположен в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец и с. Полковник Дяково, общ. Крушари, обл. Добрич, Ви информирам следното:</p> <p>В заданието за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционното предложение трябва да бъдат разгледани въпроси, касаещи здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве при строителството и експлоатацията на посочените по-горе обекти (както за работещите, така и за населението от най-близко разположените населени места). При разглеждането на тези въпроси следва да бъде представена подробна и изчерпателна информация относно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подробно описание с посочване на точните отстояния на ветрогенераторите, подстанцията/подстанциите (уточняване на параметри) и електропроводи до границите на най-близко разположените населени места и обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Оценка на спазването на нормативните изисквания относно отстоянието на ветроенергийния парк до най-близко разположените населени места. Към заданието следва да бъде приложен подходящ картен материал, визуализиращ посочените отстояния; 2. Определяне на потенциално засегнатото население, територии и зони със специфичен хигиенно-охранителен статут и/или подлежащи на здравна защита, в зависимост от териториалния обхват на евентуално неблагоприятно въздействие; 3. Данни за наличие на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване или на минерална вода и на санитарно-охранителни зони около тях в района на инвестиционното предложение. Извършване на прогнозна оценка на влиянието върху дебита и качеството на водата при строителството и последващата експлоатация на обекта. Следва да се има предвид забраната за извършване на каквото и да е строителство, несвързано с водоземните съоръжения в пояс 1 на СОЗ на такива 		и съдържание на ДОВОС

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>водоизточници;</p> <p>4. Идентифициране и класифициране на възможните рискови фактори, които могат да доведат до евентуално повлияване върху човешкото здраве, при реализиране на ИП;</p> <p>5. Оценка с прогнозни изчисления на нивата на шум, вибрации и електромагнитни полета, при най-близко разположените обекти и зони, подлежащи на здравна защита и съпоставянето им с действащите здравни норми и изисквания, отчетени при работа на ветрогенераторите. При наличие или предстоящо изграждане на други подобни обекти в близост е необходимо да се оцени кумулативния ефект и да се прогнозира общите нива на шум, вибрации и електромагнитни полета. Прогнозиране на нивата на шум, вибрации и електромагнитни лъчения следва да се направи и за територията на самия ветроенергиен парк като се оцени риска от възможни неблагоприятни въздействия върху здравето на постоянно или временно пребиваващите (работещите) на територията на парка;</p> <p>6. Оценка на възможността за възникване на визуален и психологичен дискомфорт и мерки за ограничаването му, ако такива се налагат;</p> <p>7. Оценка на други възможни неблагоприятни въздействия – определяне на размера на зоните на разлитане на ледени късове при обледеняване на ветрогенераторите и необходими мерки за недопускане на наранявания на пребиваващите в тези зони;</p> <p>8. Прогнозна оценка на генерираните отпадъци от ветроенергийния парк и тяхното последващо обезвреждане, вкл. и на амортизираните съставни части на ветрогенераторите.</p> <p>9. Предлагање на мерки за здравна защита и управление на риска, ако такива са необходими.</p>		
3.	Басейнова дирекция	В Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) е постъпило Ваше писмо с наш вх. № ПУ-01-	Прието	Нормативно

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
	„Дунавски район“, Изх. № ПУ-01-973 (1)/05.01.2024 г.	<p>973/04.12.2023 г. за изразяване на становище на Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подобен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД - Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“</p> <p>След запознаване е предоставените документи, изразявам следните препоръки към разработването на Доклада по ОВОС (ДОВОС).</p> <p>В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление, който ще са е период на действие 2022 - 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.bg., секция „Управление на водите“.</p> <p>Съгласно § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), <i>Плановите за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановите за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.</i></p> <p>План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027 е приет Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет.</p> <p>В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:</p>		<p>основание</p> <p>Отразено в Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>- План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 - 2021 г., приет е Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;</p> <p>- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022 - 2027, приет е Решение № 941 28.12.2023 г. на Министерски съвет.</p> <p>- Наличната информация по актуализацията на ПУРБ, в т.ч. актуални оценки на състоянието на водните тела за целите на актуализирания ПУРБ за следващия планов период;</p> <p>Гореизложеното следва да бъде взето предвид при разработването на ДОВОС и конкретно за частта, касаеща въздействието върху водите и зоните за защита на водите.</p> <p><u>Съгласно предоставената в заданието информация:</u></p> <p><i>Настоящото инвестиционно предложение на „ЕЕ Риъл Естейт“ ЕООД предвижда изграждането на вятърен парк „Лозенец“, включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и.</i></p> <p><i>Реализацията на ИП предвижда да се извърши в поземлени имоти с идентификатори: 44104.2.50, 44104.2.4, 44104.4.204, 44104.4.32, 44104.4.183, 44104.7.61, 44104.4.208, 44104.7.144, 44104.7.198, 44104.7.173, 44104.7.165, 44104.7.184, 44104.7.97, 44104.11.207, 44104.11.216, 44104.11.218, 44104.11.176, 44104.12.3, 44104.12.83, 44104.13.97, 44104.13.119, 44104.13.126, 44104.16.3, 44104.18.74, 44104.13.165, 65913.4.14, 65913.4.53, 65913.2.73, 65913.2.95, 65913.1.153 и 65913.1.291 в землището на с. Северци, поземлени имоти с идентификатори: 40097.24.29, 40097.24.58, 40097.23.83, 40097.20.132, 40097.13.150, 40097.13.180, 40097.13.127, 40097.11.57, 40097.26.47, 40097.22.154, 40097.10.168 и 40097.20.9 в землището на с. Крушари, поземлени имоти с идентификатори: 30185.13.18, 30185.11.60, 30185.17.366, 30185.16.10 в землището на с. Загорци, поземлени имоти с идентификатори: 30781.40.38, 30781.14.159, 30781.12.66, 30781.15.19, 30781.90.31 и 30781.10.43 в землището на с. Земенци, поземлен имот с</i></p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприет и	Мотиви												
		<p>идентификатор: 04193.17.98 в землището на с. Бистрец и поземлен имот с идентификатор: 57234.31.34 в землището на с. Полковник Дяково, Община Крушари, област Добрич.</p> <p>По време на строителството на инвестиционното предложение се очаква генериране единствено на незначителни количества битово-фекални води. По време на изграждането на 80-те ветрогенератора ще бъдат заети около 55 работника, чиято жизнена дейност е основния източник на генериране на битово-фекални води с общо количество около 3 т3/ден. Поради отдалеченост на отделните генератори един от друг се предвижда използване и на мобилни химически тоалетни.</p> <p>По време на експлоатация</p> <p>Не се предвижда използването на вода и отделяне на технологични отпадъчни води по време на експлоатацията на ветроенергийния парк. Очаква се отделяне на битово фекални води при обслужване на подстанцията.</p> <p>1. <u>План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016-2021г.</u></p> <p>1.1 Съгласно ПУРБ 2016- 2021 г, имотите предмет на ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите</p> <p><u>1.1.1. Повърхностни водни тела</u></p> <table><tr><th>Код на ВТ</th><th>Воден обект</th><th>Географски обхват</th><th>Естествено /СМВТ/ ИВТ</th><th>Екологично състояние/ потенциал</th><th>Химич състоян</th></tr><tr><td>BG1DJ200R013</td><td>ДОБРИЧКА</td><td>р. Добричка от извор до вливане в р. Суха</td><td>Естествено</td><td>лошо (O2, БПК5, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total; M3Б, МФ, ФБ, Mn, Fe)</td><td>добр</td></tr></table>	Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химич състоян	BG1DJ200R013	ДОБРИЧКА	р. Добричка от извор до вливане в р. Суха	Естествено	лошо (O2, БПК5, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total; M3Б, МФ, ФБ, Mn, Fe)	добр		
Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химич състоян											
BG1DJ200R013	ДОБРИЧКА	р. Добричка от извор до вливане в р. Суха	Естествено	лошо (O2, БПК5, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total; M3Б, МФ, ФБ, Mn, Fe)	добр											

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.						Приети/ Неприети	Мотиви
		BG1DJ345R1109	СУХА РЕКА	р. Суха от вливане на р. Добричка до устие	Естествено	Лошо (O ₂ , БПК ₅ , ел. пров., N- съединения, P- съединения, N и P- total MЗБ, МФ, ФБ,	добро		
		<p>*Забележка: СМВТ - силномодифицирано ВТ; ИВТ - изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.</p> <p>В ПУРБ 2016-2021г. за водното тяло с код BG1DJ200R013 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло до 2021 г. са: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total MЗБ, МФ, ФБ за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. “, а поставените цели за него до 2027 г. са: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total MЗБ, МФ, ФБ за добро екологично състояние до 2027г. Постигане на СКОС за Mn и Fe за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. “.</p> <p>В ПУРБ 2016-2021г. за водното тяло с код BG1DJ345R1109 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за повърхностно водно тяло до 2021 г. са: „Постигане на СКОС за O₂, БПК₅, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total MЗБ, МФ, ФБ за умерено екологично състояние до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването</p>							

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприет и	Мотиви																
		<p>и запазване на добро химично състояние. ", а поставените цели за него до 2027 г, са: Постигане на СКОС за О2, БПК5, ел. пров., N-съединения, P-съединения, N и P-total МЗБ, МФ, ФБ за добро екологично състояние до 2027г. Постигане на СКОС за Мп и Бе за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние. "</p> <p>Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 – 2027 г. към момента на издаване на настоящето становище:</p> <ul style="list-style-type: none">- за водно тяло с код BG1DJ200RU13 - екологично състояние - много лошо, химично състояние - не достигащо добро;- за водно тяло с код BG1DJ345R1109 - екологично състояние - неизвестно, химично състояние - добро. <p>В ДОВОС следва да бъде направен подробен анализ за въздействието на ИП върху повърхностните водни тела</p> <p><u>1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)</u></p> <table><tr><th>Код на ПВТ</th><th>Име на ПВТ</th><th>Химично състояние</th><th>Количествено състояние</th></tr><tr><td>BG1G0000K1B041</td><td>Карстови води в Русенската формация</td><td>лошо (Поради отклонение от СКОС по следния показател:МОЗ, P04)</td><td>добро</td></tr><tr><td>BG1G00000N1049</td><td>Карстово-порови води в Неоген - Сармат -</td><td>Добро</td><td>Добро</td></tr><tr><td>BG1G000K1NB050</td><td>Карстови води в Разградската формация</td><td>Лошо (Поради отклонение от СКОС по следния</td><td>Добро</td></tr></table>	Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние	BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	лошо (Поради отклонение от СКОС по следния показател:МОЗ, P04)	добро	BG1G00000N1049	Карстово-порови води в Неоген - Сармат -	Добро	Добро	BG1G000K1NB050	Карстови води в Разградската формация	Лошо (Поради отклонение от СКОС по следния	Добро		
Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние																	
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	лошо (Поради отклонение от СКОС по следния показател:МОЗ, P04)	добро																	
BG1G00000N1049	Карстово-порови води в Неоген - Сармат -	Добро	Добро																	
BG1G000K1NB050	Карстови води в Разградската формация	Лошо (Поради отклонение от СКОС по следния	Добро																	

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.				Приети/ Неприети	Мотиви
		BG1G0000J3K051	Карстови води в Малм-Валанжския басейн	Добро	Добро		
		<p>В ПУРБ 2016-2021г. поставената цел за ПВТ с кодове BG1G00000N1049 и BG1G0000J3K051 за 2021 г е: „Запазване на добро количествено и химично състояние“.</p> <p>В ПУРБ 2016-2021 г. за водно тяло е код BG1G0000K1B041 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г, Поставените цели за него до 2021г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и PO4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели“, а поставените цели за него до 2027 са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние;</p> <p>В ПУРБ 2016-2021г. за водно тяло с код BG1G000K1NB050 е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г. Поставените цели за него до 2021г. са: „1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показател NO 3; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели “ а поставените цели за него до 2027 са: „ 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Постигане и запазване на добро химично състояние;</p> <p>Съгласно информацията за състоянието на водните тела за ПУРБ 2022 - 2027г., към момента на издаване на настоящето становище - за водни тела BG1G00000N049, BG1G0000J3K051 - химично състояние - добро, количествено - добро; BG1G0000K1B041, BG1G000K1NB050 - химично състояние - лошо, количествено - добро.</p> <p>При осъществяването на дейности, свързани с изграждането на парка, при полагане на фундаментите, не трябва да се допуска същите или елементи от тях да достигат нивото на подземните води, респективно - водоносните хоризонти на подземните водни тела.</p>					

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.			Приети/ Неприет и	Мотиви																										
		<p><i>В ДОВОС следва да бъде направен подробен анализ за въздействието на ИП върху подземните водни тела.</i></p> <p><u>1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ</u></p> <table><tr><th>Зони за защита на водите</th><th>Вид на зоната</th><th>ИП не попада/попада (име, ко зона за защита</th></tr><tr><td rowspan="2">чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ</td><td>Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела</td><td>Не попада</td></tr><tr><td>Зона за защита на питейните води от подземни водни тела</td><td>Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води</td></tr><tr><td>чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ</td><td>Зона за отдих и водни спортове</td><td>Не попада</td></tr><tr><td rowspan="2">чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ</td><td>Чувствителна зона</td><td>Попада - зона с код BGCSARIO3</td></tr><tr><td>Уязвима зона</td><td>Попада - Северна зона</td></tr><tr><td>чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ</td><td>Зона за стопански ценни видове риби</td><td>Не попада</td></tr><tr><td rowspan="3">чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ</td><td>Защитени територии</td><td>Не попада</td></tr><tr><td>Зона за местообитания</td><td>Не попада</td></tr><tr><td>Зона за птици</td><td>Не попада</td></tr></table> <p><i>Съгласно информацията за регистъра на зоните за защита на водите за ПУРБ 2022 - 2027г. към момента на издаване на настоящето становище няма промяна в определените зони за защита.</i></p> <p><u>1.1.1.4. Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ</u></p> <p>Към настоящия момент имотите обект на ИП не попадат в:</p> <ul style="list-style-type: none">- определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на <i>Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на</i>			Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, ко зона за защита	чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води	чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада	чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - зона с код BGCSARIO3	Уязвима зона	Попада - Северна зона	чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада	чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада	Зона за местообитания	Не попада	Зона за птици	Не попада		
Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, ко зона за защита																														
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада																														
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Попада: всички подземни водни тела са определени като зони за защита на питейните води																														
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада																														
чл.119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада - зона с код BGCSARIO3																														
	Уязвима зона	Попада - Северна зона																														
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада																														
чл.119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада																														
	Зона за местообитания	Не попада																														
	Зона за птици	Не попада																														

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприет и	Мотиви				
		<p>санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г..).</p> <p>- буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ. В буферна зона е необходимо да се спазват забраните и ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=17375).</p> <p>1.1.2. Мерки, предвидени в ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват при разработването на ДОВОС:</p> <p>В ПУРБ 2016 - 2021 г. са заложили програми от мерки за предотвратяване и намаляване на антропогенния натиск (точкови и дифузни източници на замърсяване) и въздействие върху водните ресурси, мерки за мониторинг и контрол, включително мерки за зоните за защита на водите, в т. ч. мерки съгласно Становище по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11). Програмите от мерки са достъпни на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“, част „ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район“, Раздел 7.</p> <p>Мерки за постигане и запазване на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, предвидени в ПУРБ 2016 — 2021 г. в Дунавски район, които е необходимо да се спазват, и с които да се съобрази проектирането, реализацията и експлоатацията на ИП са представени в следните таблици:</p> <p>А. <u>Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП</u></p> <table><tr><th>Код на мярка</th><th>Наименование на мярка</th><th>Действия за изпълнение на мярката</th><th>Код на действие</th></tr></table>	Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие		
Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие					

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.				Приети/ Неприети	Мотиви
		PM_2	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и	2.Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества	PM_2_2		
		GD_1	Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води	2. Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на на приоритетни и опасни вещества и др> ги замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на	GD_1_2		
		Б. Мерки за запазване и подобряване на повърхностни и подземни води, които следва да се имат предвид при реализацията на ИП, в това число:					
		Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие		
		PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела;	PM_9_2		
		DP_14	Намаляване на дифузното замърсяване от отпадъци от	2. Депониране на битови отпадъци в съответствие с изискванията за	DP_14_1		
		DP_11	Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на	1. Прилагане на екологични практики или най- добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества	DP_11_1		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.				Приети/ Неприети	Мотиви
		DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на	DP_2_3		
		<p>Горепосочените мерки са само част от възможно приложимите мерки съгласно Програмата от мерки (ПоМ) на ПУРБ 2016-2021 г. за Дунавски район.</p> <p><u>1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022-2027 г.</u></p> <p>Г.</p> <p>ПУРН 2022 - 2027 г. в Дунавски район за басейново управление е приет с Решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет. За утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) са изготвени карти на заплахата и риска от наводнения при вероятен период за повторно настъпване 20 г., 100 г. и 1000 г. Документите са публикувани на интернет страницата на БДДР - www.bd-dunav.bg: секция „Управление на водите“, подсекция „План за управление на риска от наводнения 2022 -2027 г.“</p> <p>Съгласно ПУРН 2022 - 2027 г., ИП не попада в РЗПРН, утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.</p> <p>В ПУРН 2022 - 2027 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.</p> <p>При реализацията на ИП и да се спазват приложимите мерки за намаляване на риска от наводнения в ДРБУ, съгласно ПоМ на действащия към момента на реализирането им ПУРН.</p> <p><i>В ДОВОС следва да бъдат разгледани подробно спазването на приложимите мерки, заложи в ПУРБ и ПУРН в ДРБУ, включително и мерките от екологичната оценка на плановете за управление за съответния планов период и предложени такива за ограничаване на въздействието върху повърхностните и подземните водни тела и зоните за защита на водите.</i></p> <p>2. Нормативни изисквания и ограничения</p> <p>Изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води, се извършва при</p>					

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава осма.</p> <p>За опазване на водите и водните обекти и защита от вредното въздействие на водите е необходимо да се спазват забраните в чл. 118а, ал. 1, т. 2, 3, и 4, чл. 134, т. 1, 4 и 6 и чл. 143 от ЗВ.</p> <p>При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите да се спазват изискванията на чл. 131, ал. 1 от ЗВ.</p> <p>При необходимост от водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден обект, следва да се има предвид, че тези дейности подлежат на разрешителен режим на основание чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим” и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти” от ЗВ и нормативните актове по прилагането му.</p> <p>При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на чл. 3, т. 6 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.</p> <p>В случай, че се налага отводняване по време на строителство и експлоатация, дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните води, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ, освен в случаите, съгласно чл. 58, ал. 1, т.2, 4 и 6 от ЗВ. Разрешителните за водовземане и ползване на подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим” и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти” от ЗВ, Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води и Заповед за утвърдени разполагаеми ресурси на подземните водни тела, издадена от директора на БДДР.</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>3. Да се опише и анализира въздействието върху повърхностните и подземните води, вкл. и зоните за защита на водите при реализация и експлоатация на ИП в т.ч. и кумулативно:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ На всички етапи от реализацията (строителство и експлоатация) на ИП да се опишат, съгласно изискванията на ЗВ и поднормативните актове за опазване на водите, необходимостта, количествата и начините за снабдяване с вода за производствени и битови нужди; начина на третиране на отделяните битово-фекални и производствени опадъчни води, вкл. замърсяващи вещества и количества; начина на третиране на дъждовните води. ➤ Да се опишат и анализират потенциалните видове въздействия и тяхната значимост върху състоянието на повърхностните и подземните води, вкл. и зоните за защита на водите на всички етапи от реализация и експлоатация на ИП. <p>Предвид гореизложеното, считам че е необходимо в ДОВОС да се оцени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Въздействието от дейността върху състоянието на повърхностните и подземните води; ➤ Кумулативното въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните води от всички съществуващи или разрешени въздействия в района, ➤ Постигането на предвидените цели за посочените повърхностни и подземни водни тела, респ. запазване и недопускане влошаване на състоянието на повърхностните и подземните водни тела. <p><i>Настоящото становище не отменя задълженията Ви за изпълнение на изискванията на Закона за водите и другите закони и подзаконови нормативни актове в Република България и не може да служи като основание за отпадане на отговорността Ви по спазване на действащата нормативна уредба.</i></p>		
4.	Национален институт за недвижимо културно наследство,	След като се запознахме със „Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях - фундаменти,	Прието	Нормативно основание.

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
	Изх. № 7000-4369/22.12.2023 г.	<p>кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и, в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) — План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД — Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“ и извършена справка в Националния документален архив (НДА) на НИНКН и ЛИС „Археологическа карта на България“ (АКБ), Ви уведомяваме, че в т. 3.10. Материално и културно наследство от горепосоченото задание е направен анализ на отрицателните въздействия върху обектите на културното наследство.</p> <p>НИНКН констатира, че горепосочените землища се характеризират с висока наситеност на АНКЦ, като съгласно данните от АИС-АКБ са регистрирани 28 археологически обекта. Съгласно данните от КАИС кадастрална карта и регистър в ПИ с идентификатор 44104.18.168 по КККР на с. Лозенец, общ. Крушари, обл. Добрич (съседен на ПИ 44104.18.80) има данни за наличието на надгробна могила.</p> <p>Направеният анализ е формален, като са включени повечето от значимите недвижими културни ценности на територията на общ. Крушари: Антична крепост Залдапа, Скален манастир манастир „Гяур евлери“ (Невернишки жилища), Пещерна колония „Кара кая“ (Черна скала) и Пещерна колония „Балабан кая“ (Голяма скала). В изложението на текста са включени данните от НДА на НИНКН, които са представени таблично. Направена е констатация, че „територията на ИП (и на цялата община Крушари) се характеризира с ниска степен на значимост на културното напластяване — наличие на един слабо изразен културен пласт.“</p> <p>Въз основа на гореизложеното, при съставянето на част: Културно-историческо наследство от Заданието за ОВОС, както и в самия Доклад за ОВОС НИНКН препоръчва:</p> <p>1. Да бъде изготвена част Културно-историческото наследство в Доклада за Екологична оценка от компетентен експерт в тази област.</p>		Ще бъде отразено в ДОВОС

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>2. Да се приложат актуални списъци на недвижимите културни ценности от НДА на НИНКН и АИС „АКБ“ и те да бъдат отразени на опорен план в подходящ мащаб и легенда. Да бъде извършен анализ за обобщената информация с оглед избягване дублиране на обекти на КИН.</p> <p>3. Списъците на недвижимите културни ценности, както и последващият анализ следва да бъдат свързани с територията на инвестиционното предложение, а не на цялата община.</p> <p>4. В текста следва да присъства анализ на въздействието на природните и антропогенни фактори, които представляват риск за увреждането на недвижимите културни ценности и на експозиционната им среда:</p> <p>5. Да се предложат специфични правила и нормативи за устройство на защитените територии и териториите за превантивна устройствена защита на недвижимото културно наследство (при наличието на такива).</p> <p>6. НИНКН препоръчва извършването на целенасочени теренни издирвания в рамките на територията на инвестиционното предложение, поради липсата на провеждането на такива към днешна дата и високата концентрация на недвижими културни ценности на територията на община Крушари. Резултатите от издирванията и иложените към тях предписания биха могли да се използват както при съставянето на Доклада за ОВОС, така и да помогнат при бъдещото съгласуване на документацията на вятърен парк „Лозенец“.</p>		
5.	Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич, Рег. № 855000-1148/12.12.2023 г.	Във връзка с Ваше писмо с Наш Вх. № 855000-1130/04.12.2023 г., относно консултации за изработване на задание за обхват и съдържание на оценка на въздействието върху околната среда на “ЕЕ Риъл Естейт” ЕООД с адрес гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8, офис 402.1 – възложител на инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към з ях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и в землищата на с. Лозенец, с. Северни, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци. с. Бистрен, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с	Прието	<p>Нормативно основание.</p> <p>Ще бъде отразено в мерките предвидени с ДОВОС</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>изработване на проекти на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП. с цел отреждането им за „ПСД - Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, давам следното становище:</p> <p>От така предоставената информация от Приложение „Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС, инвестиционното предложение на „ЕЕ Риъл Естейт“ ЕООД предвижда изграждането на вятърен парк „Лозенец“, включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата инфраструктура към тях - фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и“, реализацията на инвестиционното предложение предвижда да се извърши в поземлени имоти с идентификатори: 44104.2.50, 44104.2.4, 44104.4.204, 44104.4.32, 44104.4.183, 44104.7.61, 44104.4.208, 44104.7.144, 44104.7.198, 44104.7.173, 44104.7.165, 44104.7.184, 44104.7.97, 44104.11.207, 44104.11.216, 44104.11.218, 44104.11.176, 44104.12.3, 44104.12.83, 44104.13.97, 44104.13.119, 44104.13.126, 44104.16.3, 44104.18.74, 44104.13.108, 44104.18.39, 44104.18.80, 44104.18.167, 44104.17.60, 44104.11.209, 44104.11.60, 44104.16.65, 44104.15.157 и 44104.18.76 в землището на с. Лозенец, поземлени имоти с идентификатори: 65913.7.1, 65913.6.60, 65913.4.14, 65913.4.53, 65913.2.73, 65913.2.95, 65913.1.153 и 65913.1.291 в землището на с. Северци, поземлени имоти с идентификатори: 40097.24.29, 40097.24.58, 40097.23.83, 40097.20.132, 40097.13.150, 40097.13.180, 40097.13.127, 40097.11.57, 40097.26.47, 40097.22.154, 40097.10.168 и 40097.20.9 в землището на с. Крушари, поземлени имоти с идентификатори: 30185.13.18, 30185.11.60, 30185.17.366, 30185.16.93, 30185.50.129, 30185.50.107, 30185.40.69, 30185.40.107, 30185.60.88, 30185.90.12, 30185.80.68, 30185.80.48, 30185.60.36, 30185.70.102, 30185.70.104, 30185.13.66, 30185.11.53 и 30185.17.44 в землището на с. Загорци, поземлени имоти с идентификатори: 30781.40.38, 30781.14.159, 30781.12.66, 30781.15.19, 30781.90.31 и 30781.10.43 в землището на с. Земенци, поземлен имот с идентификатор: 04193.17.98 в землището на с. Бистрец и поземлен имот с идентификатор: 57234.31.34 в землището на с. Полковник</p>		

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>Дяково. Община Крушари, област Добрич.</p> <p>На територията на община Крушари, област Добрич не попадат райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) съгласно ПУРН 2016 — 2021 г. и съгласно Заповед РД-804/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.</p> <p>Във връзка с гореизложеното, не възразявам срещу инвестиционното предложение.</p> <p>При изграждането на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстващата техническа инфраструктура към тях да се спазват изискванията за пожарна безопасност съгласно изискванията на Наредба № 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.</p>		
6.	Електроразпределение Север АД, Изх. № EDN-5733#1/12.12.2023 г.	<p>Във връзка с внесено искане, с вх. № EDN-5733/04.12.2023 г. за изразяване на становище относно задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстваща техническа инфраструктура към тях- фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработването на ПУП-ПЗ за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД- Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, Ви информираме, че в обхвата на инвестиционното предложение има съоръжения собственост на „Електроразпределение Север“ АД, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПИ 44104.4.204 се засяга от ВЕЛ Северци от п/ст Крушари; - ПИ 40097.20.132 се засяга от ВЕЛ Пробел от пист Крушари; - ПИ 40097.13.127 се засяга от ВЕЛ Сноп от п/ст Крушари; - ПИ 40097.11.57 се засяга от ВЕЛ Благовец от п/ст Крушари; <p>Предвид гореизложеното е необходимо:</p> <p>1. Да се спазват сервитутните отстояния от съществуващите ел. съоръжения, съгласно Наредба №16/09.06.2004г. . за сервитутите на енергийните обекти.</p>	Прието	<p>Нормативно основание.</p> <p>Ще бъде отразено в ДОВОС</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>2. Да се спазват изискванията на <i>Наредба №3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.</i></p> <p>3. Да се спазят изискванията на <i>Наредба №8/28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.</i></p> <p>4. Ако при реализирането на проекта настъпят обстоятелства за промяна на местоположението или устройството на съществуващи електрически линии или съоръжения, включително и нарушаване на габарита на въздушен електропровод, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, изместването им се извършва от и за сметка на Възложителя, след одобряване по реда на чл. 73 от <i>Закона за устройство на територията</i> и сключване на договор за изместване на съществуващи съоръжения с дружеството.</p>		
7.	Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, Рег. № 18-00-1206/04.12.2023 г.	<p>Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпълнява регулаторни и контролни функции в областта на гражданското въздухоплаване. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" е компетентният орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ, L 212/1 от 22 август 2018 г.), както и по регламентите за изпълнение и делегираните регламенти, приети въз основа на него, и правилата за тяхното изпълнение.</p> <p>На основание тези правомощия и в изпълнение разпоредбите на чл. 16б, ал. 1 ,т. 6 от ЗГВ, ГД ГВА съгласува устройствените планове, включващи терени на летища, и инвестиционните проекти за изграждане на обекти в района на летищата и тяхната околност в обхвата на нормативно определените сервитутни зони и зоните на влияние, както и на въздушните трасета във връзка с осигуряване на сигурността и безопасността на въздухоплаването.</p>	Прието	В становището няма изразени препоръки/забележки

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
		<p>В тази връзка, инвестиционното намерение за „Изграждане на вятърен парк- Лозенец“ в землищата на селата Лозенец, Северци, Крушари, Загорци, Земенци, Бистрец и Полковник Дяково на територията на община Крушари е съгласувано с ГД ГВА с изх. № 56-02-85/15.05.2023 г.</p> <p>Относно доклад за ОВОС за инвестиционно предложение от „ЕЕ Риъл Естейт“ ЕООД, Ви уведомявам, че изготвянето на доклад за ОВОС е извън компетентността на ГД ГВА.</p>		
8.	<p>„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, Изх. № ЦУ-ЕКО-12847#1/7.12.2023 г.</p>	<p>Уведомяваме Ви, че ЕКО ЕАД не възразява срещу така подготвеното задание за цитираният погоре обект.</p> <p>Необходимо е да се нанесат електропроводите собственост на ЕКО ЕАД с техните сервитути съгласно Приложения N25 от Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.</p> <p>Уведомяваме Ви, че в сервитутната зона на електропровода се забранява всякакво строителство включително и подземни гаражи, засаждане на дървета, палене на огън, складиране на материали и отпадъци, образуване на паркоместа, сондажи и всичко останало съгласно изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16 2004г. за сервитутите на енергийните обекти.</p> <p>Обръщаме Ви внимание, че в посоченият имот с ПИ 40097.20.132 в западния край преминава ВЛ 110 kV Катюша, който е земеделска земя и сервитута на електропровода е по 24 метра от оста от двете страни съгласно изискванията на Приложение №5 от Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.</p> <p>Приложено Ви изпращаме наличните данни за съоръженията на ЕКО ЕАД в цифров вид на CD.</p>	Прието	<p>Нормативно основание</p> <p>Ще бъде отразено в плана с мерки на ДОВОС</p>
9.	<p>Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, Изх. № РД-12-05-</p>	<p>Във връзка с Ваше заявление, заведено под наш вх.№ РД-12-05-1442/04.12.2023г., относно изразяване на становище изготвено задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“, включващ 80 броя вятърни генератори и съпътстваща техническа инфраструктура към тях — фундаменти, кранови</p>	Прието	<p>Нормативно основание</p> <p>Ще бъде отразено в</p>

№	Извършени консултации/община / кметство/контролен орган/ведомство/НПО, др. организации	Цитати на изразените становища/ препоръки/бележки и др.	Приети/ Неприети	Мотиви
	1442-1/06.12.2023 г.	<p>площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработване на проекти за ПУП-ПЗ за поземлените имоти, в които се предвижда реализация на ИП с отреждането им за „ПСД — обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, отправям на Вашето внимание следното:</p> <p>От изработеното задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение е установено, че с ИП не се засягат имоти от държавния поземлен фонд. От което следва, че ОД "Земеделие" Добрич, няма основание за изразяване на възражения или препоръки.</p> <p>Относно прилагането на разпоредбите на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, при изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ИП за осъществяване на пътният достъп и изграждането на временните кранови площадки, следва да се вземе предвид чл.21, ал. 2 от ЗОЗЗ, който гласи следното: едновременно с основната площадка или трасе се определят необходимите спомагателни и допълнителни площадки и трасета за осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка, за терени за временно ползване и други, свързани с изграждането и/или с ползването на обекта, като за временните обекти след изтичане срока за ползването им, който е до 10 години, земята следва да се върне в първоначалния ѝ вид, т.е. да бъде годна за земеделско ползване и хумусният пласт да не бъде увреден.</p> <p>Когато се касае за обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 21, ал.3 от ЗОЗЗ, съгласно, която промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.</p>		плана с мерки на ДОВОС