

До:

„ЕЕ Риъл Естейт“ ЕООД
Бизнес Парк Варна, сграда Б8, офис 402.1
9009 Варна

ИзхК-EDN- 5733#1/ 12.12.2023 г.

Относно: Становище относно задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС

Уважаеми господин Георгиев,

във връзка с внесено искане, с вх.№ EDN-5733/04.12.2023г. за изразяване на становище относно задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ включващ до 80 броя вятърни генератори и съпътстваща техническа инфраструктура към тях- фундаменти, кранови площадки, пътища за достъп, подземни кабелни трасета и подстанция/и в землищата на с. Лозенец, с. Северци, с. Крушари, с. Загорци, с. Земенци, с. Бистрец, с. Полковник Дяково, община Крушари, което е свързано с изработването на ПУП-ПЗ за поземлените имоти, в които се предвижда реализацията на ИП, с цел отреждането им за „ПСД- Обект за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, Ви информираме, че в обхвата на инвестиционното предложение има съоръжения собственост на „Електроразпределение Север“ АД, а именно:

- ПИ 44104.4.204 се засяга от ВЕЛ Северци от п/ст Крушари;
- ПИ 40097.20.132 се засяга от ВЕЛ Пробел от п/ст Крушари;
- ПИ 40097.13.127 се засяга от ВЕЛ Сноп от п/ст Крушари;
- ПИ 40097.11.57 се засяга от ВЕЛ Благовец от п/ст Крушари;

Предвид гореизложеното е необходимо:

1. Да се спазват сервитутните отстояния от съществуващите ел. съоръжения, съгласно *Наредба №16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти.*
2. Да се спазват изискванията на *Наредба №3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.*
3. Да се спазят изискванията на *Наредба №8/28 юли 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места.*
4. Ако при реализирането на проекта настъпят обстоятелства за промяна на местоположението или устройството на съществуващи електрически линии или съоръжения, включително и нарушаване на габарита на въздушен електропровод, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, изместването им се извършва от и за сметка на Възложителя, след одобряване по реда на чл. 73 от *Закона за устройство на територията* и сключване на договор за изместване на съществуващи съоръжения с дружеството.

С уважение,

Фердинанд Фердинандов
Началник отдел
„Документация на мрежата,
инвестиции и проектиране“



Детелина Русева
Специалист
„Документация на мрежата“