



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

1618 София, бул. „Цар Борис III“ № 201; тел. (02) 9696802; факс (02)9626189; e-mail: eso@eso.bg

ДО


Г-Н ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА

„ЕЕ РИЪЛ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Гр. Варна, Бизнес парк Варна, сграда Б8, офис 402.1

e-mail: office.bulgaria@europeanenergy.com



КОПИЕ ДО

РИОСВ – Варна,

Гр. Варна 9010, Варна център, ул. „Ян Палах“ 4

Към Наш Вх. № ЦУ-ЕСО-12847/4.12.2023г.

ОТНОСНО: Провеждане на консултации по задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС за „Изграждане на вятърен парк „Лозенец“ в землищата на община Крушари“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Уведомяваме Ви, че ЕСО ЕАД не възразява срещу така подготвеното задание за цитираният по-горе обект.

Необходимо е да се нанесат електропроводите собственост на ЕСО ЕАД с техните сервитути съгласно Приложения №5 от Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Уведомяваме Ви, че в сервитутната зона на електропровода се забранява всякакво строителство включително и подземни гаражи, засаждане на дървета, палене на огън, складиране на материали и отпадъци, образуване на паркоместа, сондажи и всичко останало съгласно изискванията на Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Обръщаме Ви внимание, че в посоченият имот с ПИ 40097.20.132 в западния край преминава ВЛ 110 kV Катюша, който е земеделска земя и сервитута на електропровода е по 24 метра от оста от двете страни съгласно изискванията на Приложение №5 от Наредба № 16/2004г. за сервитутите на енергийните обекти.

Приложено Ви изпращаме наличните данни за съоръженията на ЕСО ЕАД в цифров вид на CD.

Приложение:

Съгласно текста

С уважение:

АНГЕЛИН ЦАЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

